

Прокуратура Партизанского района провела проверку исполнения законодательства о пожарной безопасности в специализированных учреждениях с круглосуточным пребыванием людей.

Установлено, что ООО «РНЦ «Кедр» оказывает услуги по предоставлению социальной помощи лицам, имеющим зависимость от алкоголя, наркотических и других веществ.

Вопреки требованиям закона руководством центра нарушены требования пожарной безопасности: отсутствуют ограждающие конструкции между помещениями различных классов функциональной пожарной опасности, система пожарной сигнализации не дублирует сигнал на пульт пожарной охраны, уклон лестницы, ведущей на второй этаж, не соответствует требуемым нормативам, двери эвакуационного выхода из помещения столовой открываются не по направлению к выходу.

Эксплуатация здания с нарушениями требований пожарной безопасности представляет угрозу жизни и здоровью людей, находящихся на реабилитации.

Выступая в защиту прав граждан, проходящих реабилитацию, прокурор направил в суд исковое заявление о приостановлении и запрете осуществления деятельности ООО «РНЦ «Кедр» до устранения нарушений законодательства о пожарной безопасности.

Решением суда требования прокурора удовлетворены.

Помощник прокурора
Партизанского района

Е.А. Ножкина